

1- AMAÇ: Yangın Çıkma İhtimali Yüksek Olan Bölümlerin İzole Edilmesi

Binanın yangın çıkma ihtimali yüksek olan bölümlerinin (Elektrik odası vs.) geri kalan bölümlerinden izole edilmesi esas amaçtır. Bu bölümler genelde yangına dayanımlı duvarlarla çevrelenir. Bu bölümdeki olası yangın alevinin ve dumanının diğer bölümlere belli bir zaman süresince geçmemesi amaçlanır.



2- AMAÇ: Acil Çıkış Yollarının Güvenliğinin Sağlanması

Yangın yönetmeliğine göre acil durumda binadaki insanların tahliyesi amacı ile kullanılan yollardır. Yangının tüm olumsuz etkilerinin (alev, duman vs.) bu yollarla sirayet etmemesi ve bu yolların daima açık tutulması gerekmektedir. Bu yollar sadece tahliye yolu değil aynı zamanda itfaiyenin binaya giriş yollarıdır. Bir yangın durumunda ölümlerin %95'inin dumandan kaynaklandığı unutulmamalıdır.



3- AMAÇ: Elektrikle Çalışan Sistemlerin Çalışmaya Devam Etmesi

E30 - 30 dakika boyunca, Acil Aydınlatma Sistemleri, Yangın Asansörleri, Yangın Alarm Sistemleri, Tahliye Anons Sistemleri, Duman Tahliye Sistemleri çalışmalıdır.

E90 - 90 dakika boyunca, Yangın Pompası, Yangın Söndürme Suyu Basınçlandırma Sistemi, Mekanik Duman Tahliye Sistemleri, İtfaiye Asansörleri, Hastanelerde Sedyeye Tahliye Asansörleri çalışmalıdır. Tüm bu sistemlerde kullanılan "F" yangın kablolarının bu şekildeki askı ve montaj sistemleri ile monte edilmesi gerekmektedir.

Acil çıkış yollarının tamamen dumandan ve alevden korunması gereklidir.



BÖLÜM 17- YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER

YANGIN DURDURUCU HARÇ

Yangın Durdurucu Harç Pyromix

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000001	MSX-S1	20 kg	1

Önceden karıştırılmış özel kuru harçtan ibarettir. Su ile karıştırılan bu harç iyi bir zemin tutuş sağlar. Sertleşen harç, mekanik olarak katı bir kablo geçit dolgusu oluşturur. 6 litre su ilave edilerek kullanılır. DIN 4102-9'a uygundur. Sertifika: Z-19.15-2046, S 90



Dolgu Malzemesi

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000002	DSX-K	0,3 lt	1
4-26-01-000003	DSX-E	5 kg	1

Harç ile birlikte kullanılır.

Uygulamacı Etiketi

ÜRÜN KODU	TİP	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000004	KS-S EN	1

Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.22-1891.

YANGIN DURDURUCU PLAKA

Yangın Durdurucu Plaka (PYROPLATE)

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000005	PSX-P	1000x600x50 mm	2

Yangına dayanıklılık süresi 90 dakikadır. DIN 4102-9'a uygundur.



Yüzey Kaplama Malzemesi

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000006	ASX-K	0,3 lt	1
4-26-01-000007	ASX-E	5 kg	1

Plakanın kesilen kenarlarını ve plaka dışına taşankabloların üzerine 15 cm boyunca sürülür.

Uygulamacı Etiketi

ÜRÜN KODU	TİP	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000008	KS-S EN	1


Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.22-1891

YANGIN DURDURUCU BLOK

Yangın Durdurucu Plaka (PYROPLUG)

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000009	FBA-B200	200x120x60	20
4-26-01-000010	FBA-BV200	200x120x25 Vakum Blok	10
4-26-01-000011	FBA-B120	250x120x80	10
4-26-01-000012	FBA-F	200x200x100	1

Yangına dayanım sınıfı: S90, Sertifika: Z-19.15-1849. Islanmamalıdır. B120 Blok EN 1366-3 standardına uygundur.



Boşluk Doldurma Malzemesi

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000033	FBA-SP	0,31 LT	1

Yangına dayanım sınıfı: S90, Sertifika: Z-19.15-1849. Islanmamalıdır. B120 Blok EN 1366-3 standardına uygundur.

Uygulamacı Etiketi

ÜRÜN KODU	TİP	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000034	KS-S EN	1

Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.22-1891

BÖLÜM 17- YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER

YANGIN DURDURUCU KÖPÜK

Pyrosit

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000035	FB5-S	0,38 lt	1

EN 1366-3'e uygundur. Yangına dayanım sınıfı: EI 120. Uygulama tabancası ve uçları ile birlikte kullanılır. İçinde 2 kimyasal madde bulunur. Bu kimyasallar tabanca ile uygulama esnasında, uygulama ucunda karışır. Nüfuz ettiği yerde şişerek geçişi tamamen kapatır.

Pyrosit Uygulama Tabancası ve Uygulama Ucu


ÜRÜN KODU	TİP	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000036	FB5-M	2
4-26-01-000037	FB5-K	1

10 adet karıştırıcı uç ve 5 adet uzatma ucu birlikte dir.

Uygulama Etiketi

ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000038	KS-S EN		1

Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.22-1891.



YANGIN DURDURUCU YASTIK

Yangın Durdurucu Yastık (PYROBAG)


ÜRÜN KODU	TİP	TANIM	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
	KBK-1	120x10	20
	KBK-2	170x23	20
	KBK-3	170x40	10

Yangına dayanım sınıfı: S90, Sertifika: Z-19.15-1115

Uygulamacı Etiketi

ÜRÜN KODU	TİP	MİNİMUM AMBALAJ BASKILARI
4-26-01-000034	KS-S-EN	1

Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.22-1891



YANGIN DURDURUCU KANAL

Yangın Durdurucu Yastık (PYROBAG)

ÜRÜN KODU	TİP	h (mm)	b (mm)	H (mm)	B (mm)	Uzunluk (mm)	Minimum Ambalaj Miktarı
4-26-01-000039	BSKM 0711	70	110	70	110	2	2
4-26-01-000040	BSKM 1025	100	250	100	250	2	2
4-26-01-000041	BSK 090506	50	60	95	120	1	1
4-26-01-000042	BSK 090511	50	110	95	170	1	1
4-26-01-000043	BSK 090521	50	210	95	210	1	1

Yangına dayanım sınıfı: I 30 - I 120, DIN 4102-11'e uygundur.

Kanal Montaj Bandı

ÜRÜN KODU	TİP	ÖLÇÜLER (mm)	TANIM (mt)	MİNİMUM AMBALAJ MİKTARI
4-26-01-000044	BK-D0930	5x30	15	1

Kanal Montaj Cıvatası

ÜRÜN KODU	TİP	ÖLÇÜLER (mm)	Minimum Ambalaj Miktarı
4-26-01-000045	BSK-50955	4x55	50



BÖLÜM 17- YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER

YANGINA DAYANIKLI BORU TUTUCULAR

Yangın Durdurucu Boru Tutucular (PYROCOMB)



ÜRÜN KODU	BORU ÇAP (mm)	GENİŞLİK (mm)	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MİN. AMB. MİK.
4-26-01-000017	TCX-032	32	26	36	1
4-26-01-000018	TCX-040	40	26	44	1
4-26-01-000019	TCX-050	50	26	54	1
4-26-01-000020	TCX-063	63	26	67	1
4-26-01-000021	TCX-075	75	26	79	1
4-26-01-000022	TCX-090	90	26,6	94	1
4-26-01-000023	TCX-110	110	26,6	114	1
4-26-01-000024	TCX-125	125	40	129	1
4-26-01-000025	TCX-140	140	40	144	1
4-26-01-000026	TCX-160	160	40	164	1

EN 1366-3'e uygundur. Yangına dayanım sınıfı: EI 120. Uygulama tabancası ve uçları ile birlikte kullanılır. İçinde 2 kimyasal madde bulunur. Bu kimyasallar tabanca ile uygulama esnasında, uygulama ucunda karışır. Nüfuz ettiği yerde şişerek geçişi tamamen kapatır.

YANGIN DURDURUCU BANDAJ

Yangın Durdurucu Boru Tutucular (PYROCOMB)

ÜRÜN KODU	TİP	ÖLÇÜLER (mm)	TANIM (mt)	MİNİMUM AMBALAJ MİKTARI
4-26-01-000011	FSB-BS	1100x10000	Suya Dayanaklı	1
4-26-01-000012	FSB-WB	1100x20000	Suya Dayanaklı	1

Yangına dayanımı 90 dakika, Sertifika: Z-19.11-1892



Bandaj Gergi Bandı

ÜRÜN KODU	TİP	B (mm)	L (mt)	MİNİMUM AMBALAJ MİKTARI
4-26-01-000013	MBS 015	7	150	100
4-26-01-000014	MBS 030	7	300	100
4-26-01-000015	MBS 045	7	450	50
4-26-01-000016	MBS 060	7	600	50

Dikey shaft geçişleri için destek kafesi

